

質問回答書(その3)

入札参加者 様
質問いただきました事項について下記のとおり回答します。

公立大学法人滋賀県立大学高専開設準備局
TEL:0749-47-3006

工 事 番 号	令和8年度 第高専7号
工 事 名 称	滋賀県立高等専門学校新築工事(第3工区)
工 事 場 所	野洲市市三宅地内

番号	図面番号等	質 疑 事 項	回 答
12	A003	家屋調査の範囲は特記記載の範囲すべてとしてよろしいでしょうか。	質問回答書(その2)の回答番号9をご参照ください。
13	A004	地工事記載の平板載荷試験位置・載荷荷重の指示をお願いします。	渡り廊下5,6,7の中央付近の基礎底で実施するものと想定しています。最大荷重は、約1.3tです。
14	A006、A053	特記仕様書木工事の防腐・防蟻処理の適用範囲について合板等の加圧処理等適用とありますが、練り付け化粧合板の下張下地合板や胴縁にも適用されるものと考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
15	A053、参考数量書P.75	図面に練り付け化粧合板の下地木胴縁に不燃材の表記があり、参考数量書の練り付け化粧合板の欄に不燃の記載があります。木胴縁、下地合板、練り付け化粧合板すべて不燃のものと考えてよろしいでしょうか。また練り付け化粧合板が不燃であった場合、12mm材で不燃の物があれば指示ください。	図面を正とし、下地木胴縁のみ不燃材とします。