

質問回答書(その7)

入札参加者 様
質問いただきました事項について下記のとおり回答します。

公立大学法人滋賀県立大学高専開設準備局
TEL:0749-47-3006

工 事 番 号	令和8年度 第高専7号
工 事 名 称	滋賀県立高等専門学校新築工事(第3工区)
工 事 場 所	野洲市市三宅地内

番号	図面番号等	質 疑 事 項	回 答
24	A063、A064、A070	SSD-001はA-063、064では片引きですが、A-070では両引きです。前者を正として片引きの自動ドアで御見積してよろしいでしょうか。また、特記仕様書の参考品番よりロスカドアと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	SSD-001は片引き自動ドアとします。 A008特記仕様書 16建具工事ステンレス製建具に記載のとおり、ナブコドア「ハイグランドドアトップフレームレス」又は同等品以上とします。
25	A063、A064、A070	SSD-002は親子扉ですが、こちらも質問No.24と同じくロスカドアと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	手動のステンレス製開き框戸とします。
26	A053、参考数量書P80、92	参考数量書P80に記載の「〇〇〇壁 頭繋ぎ取合い仕舞」について仕様をご教示願います。A-053デッキ床取合いに記載のPL-2.3塞ぎのことでしょうか？ロクワール充填は参考数量書P92「頭繋ぎロクワール充填」にて確認しております。ご教示願います。	デッキ流れ方向が PL-2.3納まり、デッキ直交方向が 対象の間仕切壁とロクワール充填による納まりとします。
27	A056、参考数量書P39	内部 側溝Aの耐荷重はT-2と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
28	A047、参考数量書P34	外部 スリット側溝(出入口側溝)の耐荷重はT-2と考えてよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
29	A004	仮囲いのグラフィックデザインは、どの程度のデザインを要求されていますか。①パースをご提供いただき、ロゴを配置する・単純なパターンを使用する程度、②30m全面を用いたストーリー性のあるグラフィックやオリジナルのデザイン・イラストを用いる程度、それにより価格が変動します。ご教示願います。	仮囲いの幅30m、高さ3mの全面に、パースやロゴを使用しデザイン頂くことを想定します。 掲示内容については、2028年4月開校までに向けて学校のPRを目的とし、発信効果の高いデザインを受注者にて提案頂き、監督職員と協議の上、最終決定します。 パース等を用いる場合は、データ提供します。

30	A004	仮囲いにグラフィックデザインを設えるにあたり、屋外広告物申請は建築主でされるものとし申請費用は見込まないでよろしいでしょうか。ご教示願います。	屋外広告物の手続きは施工者にて行うものとし、申請手数料については別途とします。
31	A004	監督員事務所は特記に記載の通り、各工区毎に65㎡必要でよろしいでしょうか。ご教示願います。	3工区において、65㎡程度を想定しています。
32	A007、A008	コンクリート研磨仕上げ+表面強化剤塗布の参考品番が左官工事と塗装工事で異なる仕上がりで記載がありますが塗分けがありますか。どちらか一方の場合は主たる参考品番をご教示願います。	コンクリート研磨仕上げは、エフエヌ「クリスタルハード」CHFK-RS/P又は同等品以上、表面強化剤塗布は、ウエルビ「シーラートW(下地騎乗式こて押え)」又は同等品以上とします。
33	A009	ロールスクリーンの参考品番がありましたら、ご教示願います。	A009特記仕様書その7、14ロールスクリーンに記載のとおりです。
34	A053	木化粧壁の「ウレタン系UVクリア塗装」について、参考となるメーカー、材料名、仕様がありましたらご教示願います。もし相談されている代理店等ありましたら、合わせてご教示いただけますと幸いです。	質問回答書(その5)の回答番号20をご参照ください。
35	その他	工事用車両(通勤車)の駐車スペースは敷地外に、各工区まとめて場所を確保されていますでしょうか。ない場合は個別に検討したいため、ご教示願います。	工事用車両(通勤車)の駐車スペースは敷地外に確保しておりません。